



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ССПБ.RU.ОП002.Н.02050

№ _____

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 20.02.2007

Действителен до 20.02.2010

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

изделия теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER марок:
КТ 40/Y, КТ 40-TWIN/Y, КТ 37/Y, КТ 37-TWIN/Y, KL 37/Y, KL 35/Y, KL 34/Y

(Наименование продукции)
технические условия ТУ 5763-001-56846022-05* 57 6312

(Код ОКП)
7019 39 000 9

(Тип, вид, марка, номер, размер партии и дата выпуска партии) (Код ТН ВЭД)

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в **НПБ 244-97**

(Обозначение НД)
негорючие материалы по ГОСТ 30244 (негорючие (НГ) по СНиП 21-01-97*)

Сертификат распространяется на _____ серийный выпуск

(Серийное производство;

при добровольной сертификации

номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия)

Сертификат выдан ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", ОКПО 56846022

(Наименование предприятия, организации)

Россия, 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60,
тел. (495) 775-1510, факс: (495) 775-1511

(Юридический адрес)

Изготовитель ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", ОКПО 56846022

(Наименование предприятия, организации)

Россия, 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60,
тел. (495) 775-1510, факс: (495) 775-1511

(Юридический адрес)



№ 0219134



Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Отчет по испытаниям № 0702-07 С от 19.02.2007 г.	НИЦ ПБ СПбФ ФГУ ВНИИПО МЧС России ССПБ.RU.ИН.002 от 23.06.2005 г.
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 1869 от 29.01.2007 г.	ОС ФГУ ВНИИПО МЧС России (Санкт-Петербургский филиал) ССПБ.RU.ОП.002 от 23.06.2005 г.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями:

“Положение о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности.

(Обозначение нормативных документов)

Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования.”

(Приложение № 1 к приказу МЧС России от 18.06.03 г. № 312)

Описание местонахождения знака соответствия

рядом с товарным знаком завода-изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан органом по сертификации Федерального государственного учреждения

(Наименование органа по сертификации,

“Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт противопожарной

выдавшего сертификат, адрес, № в Госреестре)

обороны МЧС России” (Санкт-Петербургский филиал), регистрационный индекс ССПБ.RU.ОП.002,

Россия, 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 35,

тел. (812) 441-0741, факс: (812) 441-1171

Руководитель органа по сертификации



В.С. Махин

(Подпись)

В.С. Махин

(Инициалы, фамилия)

Эксперт

И.Б. Алексеенко

(Подпись)

И.Б. Алексеенко

(Инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.

